

АКТ
на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов.

20 мая 2025 года.

Дом 6

Ленинградская обл. Лужский р-н. д.Ретюнь ул.Центральная

Мы, нижеподписавшиеся, управляющий домами, техник-смотритель жилищной контор **ООО**

«Управляющая Компания «Полужье»

трубочист АО «СУПР» Бельдюгов Р.А регистрационный № удостоверения 51 от 10 октября 2021 г

Произвели осмотр технического состояния оголовков , очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих
патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных квартир № -

1,5,6,7,9,11,16,24,29,33,34,35,40,45,47,49,51,52,54,56,58 – тяга на день проверки имеется.

Дата предыдущего обследования январь 2025г.

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее
сентябрь 2025г.

за исключением квартир № В остальные квартиры нет доступа.

Настоящий акт представлен в контору **ООО «УК «Полужье»**

в 3-дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Управляющий домами _____

Техник-смотритель _____

Трубочист _____

