

АКТ
на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов.

16 мая 2024 года.

Дом 11

Ленинградская обл. Лужский р-н д.Ретюнь ул.Центральная

Мы, нижеподписавшиеся, управляющий домами, техник-смотритель жилищной контор **ООО**

«Управляющая Компания «Полужье»

трубочист ЗАО «СУПР» Бельдюгов Р.А регистрационный № удостоверения 51 от 10 октября 2021 г

Произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных квартир № -

2,5,6,7,9,10,14,17,19,21,24,25,27,28,30,32,33,35,37,38,40 – тяга на день проверки имеется.

Дата предыдущего обследования январь 2024г.

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее

сентябрь 2024г.

за исключением квартир № В остальные квартиры нет доступа.

Настоящий акт представлен в контору **ООО «УК «Полужье»**

в 3-дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Управляющий домами _____

Техник-смотритель _____

Трубочист _____

