

АКТ
на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов.

28 января 2025 года.

Дом 11

Ленинградская обл. Лужский р-н. д.Ретюнь ул.Центральная

Мы, нижеподписавшиеся, управляющий домами, техник-смотритель жилищной контор **ООО**

«Управляющая Компания «Полужье»

трубочист АО «СУПР» Бельдюгов Р.А регистрационный № удостоверения 51 от 10 октября 2021 г

Произвели осмотр технического состояния оголовков , очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных квартир № -

2,4,6,7,9,17,20,21,22,24,27,28,33,34,36 – тяга на день проверки имеется .

Дата предыдущего обследования сентябрь 2024г.

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее

май 2025г.

за исключением квартир № В остальные квартиры нет доступа.

Настоящий акт представлен в контору **ООО « УК «Полужье»**

в 3-дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Управляющий домами _____

Техник-смотритель _____

Трубочист _____

