

АКТ
на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов.

29 января 2025 года.

Дом 10

Ленинградская обл. Лужский р-н. д.Ретюнь ул.Центральная

Мы, нижеподписавшиеся, управляющий домами, техник-смотритель жилищной контор **ООО**

«Управляющая Компания «Полужье»

трубочист АО «СУПР» Бельдюгов Р.А регистрационный № удостоверения 51 от 10 октября 2021 г

Произвели осмотр технического состояния оголовков , очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих
патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных квартир № -

4,8,9,11,12,13,14,18,20,21,23,24,28,30,31,34,36,37,40,43,45,50,60 – тяга на день проверки
имеется .

В квартирах № 44,51,57-устранение завала в вентиляционном канале.

Дата предыдущего обследования сентябрь 2024г.

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее

май 2025г.

за исключением квартир № В остальные квартиры нет доступа.

Настоящий акт представлен в контору **ООО « УК «Полужье»**

в 3-дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Управляющий домами _____

Техник-смотритель _____

Трубочист _____

